

ООО «МАСТЕР ПЛИТ» г. Хабаровск, ул. Менделеева, 1^а.



**ПАСПОРТ
о качестве № 1218**

Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна

Марка изделия — «Мастер Плит» WALL - 80

ТУ 5769-003-71975047-2011 с изм. 1-3

Дата изготовления 28.11.21

Результаты контроля:

№ партии 1218

Наименование показателя	ТУ	Факт
Плотность, кг/м ³	Св.72до 88вкл.	80
Теплопроводность, Вт/(м К), не более, при температуре : λ_{25}	0,036	0.036
Сжатие при 10% деформации кПа, %, не менее	8	12
Сжатие при 10% деформации после сорбционной влажности кПа , не менее	5	5
Содержание органических веществ, % по массе, не более	3	3
Водопоглощение за 2 часа по объему, %, не более	1	0.9
Влажность, % по массе, не более	0,5	0.5
Сорбционная влажность (гигроскопичность) за 24,%,по массе, не более	2	2
Группа горючести – НГ		

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5769-003-71975047-2011 с изм. 1-3


Изделия гидрофобизированы.

Размеры:

Длина, мм 1200 ± 10 Ширина, мм 600 ± 5 Толщина, мм 100 ± ³/₂

Контролер ОКК

Штамп ОКК



Изделия должны храниться в крытых складах или укрывных колпаках предотвращающие попадание влаги на продукцию. Допускается хранение изделий под навесом, защищающих их от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.