РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ51.В.00125 (номер сертификата соответствия) ТР 0640627 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Saint-Gobain Weber GmbH.
Адрес: Lohstrasse 61, 45711 Datteln, Germany, Германия.
Телефон + 49 2363 399 0, факс + 49 2363 399 540.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Saint-Gobain Weber GmbH.
Адрес: Lohstrasse 61, 45711 Datteln, Germany, Германия.
Телефон + 49 2363 399 0, факс + 49 2363 399 540.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60, ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Материалы гидроизоляционные на битумной основе weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Superflex 100S, weber.tec 901 (Eurolan 3 K), weber.tec 905 (Plastikol 2), weber.tec 911 (Plastikol 1), weber.tec 915.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7530

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 33, статья 149, приложение: таблицы 3, 27

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 2715 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 123Р-11 от 06.09.2011 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г.
Класс пожарной опасности КМ5 (группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402-96)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Акт № 62ТР/П - 11 о результатах анализа состояния производства от 28.03.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2011 по 09.10.2016

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.Н. Матвеева
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — А.Н. Ерофеев
подпись, инициалы, фамилия