СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЧС13.В.00444/24

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»), место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881, телефон +7 343 422 63 02, e-mail: sekretar@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»), место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881, телефон +7 343 422 63 02, e-mail: sekretar@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», **место нахождения** 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, **ОГРН** 1025000508610, **ИНН** 5001000242,
адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 **от** 04.05.2015, **телефон** +7 495 524 8181, +7 495 524 8193,
адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ» по ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. 1 «Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные EURO-ЛИТ», содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы и гидрофобизирующей добавки не более 4%, без обкладки, в обкладке с одной стороны фольгой, в обкладке с одной стороны стеклохолстом
Серийный выпуск

код ОКПД 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № С-1/08-2024 выдан 06.08.2024
испытательной лабораторией ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», ТРПБ.RU.ИН24.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16679 от 18.04.2024
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. 1 «Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные EURO-ЛИТ» от 10.09.2012
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ **стандарты** ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» (пункт 5.1). НГ (негорючие материалы).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 28.08.2024 ПО 27.08.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Бородаенко Екатерина Михайловна

Копия АО «ТИЗОЛ»