ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00964/24

Серия RU № 0486788

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ», место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, телефон +7 343 422 63 02, e-mail: sekretar@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ», место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, телефон +7 343 422 63 02, e-mail: sekretar@tizol.com

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты железобетонных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ЕТ-Бетон» на основе минераловатных огнезащитных теплоизоляционных плит «EURO-ЛИТ» 80 по ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. 1 «Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные EURO-ЛИТ» (плотностью 80 ± 10 кг/м^3, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы и гидрофобизирующей добавки не более 4%) толщиной 30, 40, 50, 60, 80 мм.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы о сертификационных испытаниях:
№ 1736-3.2-ОС-2024 выдан 07.10.2024, № 1743-3.2-ОС-2024 выдан 24.10.2024,
№ 1744-3.2-ОС-2024 выдан 24.10.2024, № 1745-3.2-ОС-2024 выдан 24.10.2024
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16679 от 18.04.2024
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Палеха Роман Викторович, Селезнев Антон Васильевич.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технологический регламент № ТР 48588528-ЖБ-2022 «Технологический регламент на конструктивный способ огнезащиты железобетонных конструкций плитой EURO-ЛИТ» от 25.08.2022. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 11.12.2023 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания) (см.Приложение № 0979979)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.12.2024 **ПО** 04.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Белокобыльский Алексей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Копия АО «ТИЗОЛ»

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00964/24

Серия RU № 0979979

Свободной формы

Приложение	Описание
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	Технические решения № 08621635-ЖБ-2022 «Средство огнезащиты железобетонных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ЕТ-Бетон» на основе минераловатных огнезащитных теплоизоляционных плит «EURO-ЛИТ» 80 по ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. 1 (п. 4.3). Средство огнезащиты железобетонных конструкций «ЕТ-Бетон» толщиной 30, 40, 50, 60, 80 мм, обеспечивает предел огнестойкости плит перекрытий ПТП 42-12 ГОСТ 12767-2016 «ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» (предел огнестойкости плит перекрытий ПТП 42-12 без огнезащиты - REI 60): REI 90, REI 120, REI 150, REI 180, REI 240 соответственно. Огнезащитная эффективность средства огнезащиты железобетонных конструкций «ЕТ-Бетон» на основе минераловатных огнезащитных теплоизоляционных плит «EURO-ЛИТ» 80 толщиной 30 мм составляет 30 мин., толщиной 40 мм – 60 мин., толщиной 50 мм – 90 мин., толщиной 60 мм – 120 мин., толщиной 80 мм – 180 мин.

Копия АО «ТИЗОЛ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Белокобыльский Алексей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.