НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00173** 033863

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-61-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-61-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г., место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2. ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК» по технологическому регламенту № ТР 48588528-ЛСТК-2022 в составе: состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1), огнезащитные плиты «EURO-ЛИТ» (ТУ 5762-011-08621635-2009). Серийный выпуск.

код ОК034 (ОКПД2) 25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технологического регламента № ТР 48588528-ЛСТК-2022 в части обеспечения заявляемых пределов огнестойкости и времени достижения критической температуры стержневых стальных конструкций при испытании по ГОСТ 30247.1-94, в соответствии с приложениями (бланки № 007600, № 007601).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Н-19/06-2022, № Н-20/06-2022, № Н-21/06-2022, № Н-22/06-2022 от 29.06.2022 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 011ДН/ОС-22 от 22.03.2022 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.
Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент № ТР 48588528-ЛСТК-2022
ТУ 23.99.19-013-08621635-2020
ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1
ТУ 5762-011-08621635-2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 30.06.2022 г. по 29.06.2027 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) В.Н. Сорокин

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.Ф. Коротких

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00173** 007600

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» Программа и методика испытаний № 011ДН/ПМИ-22 от 16.03.2022 г.	**1.** Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК» (по технологическому регламенту № ТР 48588528-ЛСТК-2022) в составе: - состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), нанесенный на защищаемую поверхность с толщиной слоя не менее 1,5 мм; - материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-10Ф (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1) толщиной (10 ± 1) мм; - огнезащитная плита «EURO-ЛИТ» (ТУ 5762-011-08621635-2009), смонтированная в межполочное пространство конструкции; при испытании на вертикальной стержневой конструкции двутаврового сечения, собранной из стальных холодногнутых оцинкованных С-образных профилей с приведенной толщиной металла не менее 1,73 мм, при нормируемой нагрузке обеспечивает время достижения: - температуры 500 °С на образце стержневой конструкции не менее 60 минут. - предельного состояния по потере несущей способности (R) не менее 75 минут.
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» Программа и методика испытаний № 011ДН/ПМИ-22 от 16.03.2022 г.	**2.** Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК» (по технологическому регламенту № ТР 48588528-ЛСТК-2022) в составе: - состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), нанесенный на защищаемую поверхность с толщиной слоя не менее 1,5 мм; - материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-16Ф (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1) толщиной (16 ± 1) мм; при испытании на вертикальной стержневой конструкции коробчатого сечения, собранной на основе двух стальных холодногнутых оцинкованных сигма (Σ) профилей с приведенной толщиной металла не менее 1,49 мм, при нормируемой нагрузке обеспечивает время достижения: - температуры 500 °С на образце стержневой конструкции не менее 45 минут. - предельного состояния по потере несущей способности (R) не менее 60 минут.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.Ф. Коротких

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В».ТЗ № 352.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00173** 007601

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» Программа и методика испытаний № 011ДН/ПМИ-22 от 16.03.2022 г.	**3.** Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК» (по технологическому регламенту № ТР 48588528-ЛСТК-2022) в составе: - состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), нанесенный на защищаемую поверхность с толщиной слоя не менее 1,5 мм; - материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-8Ф (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1) толщиной (8 ± 1) мм; - огнезащитная плита «EURO-ЛИТ» (ТУ 5762-011-08621635-2009), смонтированная в межполочное пространство конструкции; при испытании на вертикальной стержневой конструкции двутаврового сечения, собранной из стальных холодногнутых оцинкованных С-образных профилей с приведенной толщиной металла не менее 0,79 мм, при нормируемой нагрузке обеспечивает время достижения: - температуры 500 °С на образце стержневой конструкции не менее 30 минут. - предельного состояния по потере несущей способности (R) не менее 45 минут.
Программа и методика испытаний № 011ДН/ПМИ-22 от 16.03.2022 г.	**4.** Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК» (по технологическому регламенту № ТР 48588528-ЛСТК-2022) в составе: - состав термостойкий клеящий «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), нанесенный на защищаемую поверхность с толщиной слоя не менее 1,5 мм; - материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-5Ф (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 1) толщиной (5 ± 1) мм; при испытании на вертикальной стержневой конструкции коробчатого сечения, собранной на основе двух стальных холодногнутых оцинкованных сигма (Σ) профилей с приведенной толщиной металла не менее 0,75 мм, при нормируемой нагрузке обеспечивает время достижения: - температуры 500 °С на образце стержневой конструкции не менее 30 минут.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — В.Ф. Коротких

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В».ТЗ № 352.

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ