СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02129/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»).

Место нахождения: 140301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

Адрес места осуществления деятельности: 606120, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, дом 1.

ОГРН: 1025001466379, ИНН: 5011020537. Телефон: +74952288110, адрес электронной почты: certificate@vetonit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»).

Место нахождения: 140301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606120, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, дом 1.

ОГРН: 1025001466379, ИНН: 5011020537.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые негорючие Vetonit (Ветонит) марки Файер тип ПНГФ в составе: гипсовый сердечник, армированный с четырех сторон нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник, поверхностной плотностью от 300 до 400 г/м^2, толщиной от 0,4 до 0,8 мм; плиты гипсовые негорючие влагостойкие Vetonit (Ветонит), марки Аква Файер тип ПНГФА в составе: гипсовый сердечник с гидрофобизирующей добавкой (силиконовое масло), армированный с четырех сторон нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник, поверхностной плотностью от 300 до 400 г/м^2, толщиной от 0,4 до 0,8 мм; с общей толщиной изготовления плит от 6,0 ± 0,5 мм до 25,0± 1,0 мм включительно, общей плотностью от 650 до 1100 кг/м^3, выпускаемые по ТУ 23.62.10-030-56846022-2024 от 01.10.2024 г. «Плиты гипсовые негорючие. Технические условия».

код ОКПД 2 23.62.10

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-312/12-2024 от 11.12.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/30-10/24 от 01.11.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: Плиты следует хранить в закрытых помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом раздельно по видам и размерам на расстоянии не менее 1,6 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения плит – 1 год со дня производства, при условии соблюдения требований по хранению плит, установленных техническими условиями. Срок службы не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2024 по 17.12.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Булдакова Мария Алексеевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3541505/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02129/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Булдакова Мария Алексеевна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3541505/baseInfo