СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01383/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ" (ООО "РОКВУЛ"). Место нахождения и адрес юридического лица: 143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, ул. Автозаводская (Железнодорожный микрорайон), д. 48А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165053057311. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5012093506. Телефон +7 495 777 79 79, адрес электронной почты support@rwl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ-СЕВЕР" (ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР"). Место нахождения и адрес юридического лица: 188800, Россия, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 3, к. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034700889520, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4704052309.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118,
адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты, марок:
INDUSTRIAL BATTS 80/ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 облицованные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %, плотность 80 кг/м³ ± 10 %);
INDUSTRIAL BATTS 80 BF/ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 BF облицованные стеклохолстом с двух сторон (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %, плотность 80 кг/м³ ± 10 %);
ALU FIRE BATTS/ФАЙЕР БАТТС Кф облицованные неармированной алюминиевой фольгой (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 1,9 %, плотность 110 кг/м³ ± 10 %), выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты» (с изм. №№ 1-33). Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 11598/РС, № 11599/РС, № 11600/РС от 21.03.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 6074-АОП от 17.03.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).
Условия хранения: в крытом складе или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твёрдом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Пачки должны храниться в горизонтальном положении.
Срок хранения при соблюдении условий хранения:
- открытые площадки и площадки под навесом – 6 месяцев с момента отгрузки со складов изготовителя;
- закрытые площадки – 12 месяцев с момента отгрузки со складов изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 07.04.2025 **по** 06.04.2030

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))