ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002473.07.15 Дата 10. 07. 2015 г.

На основании заявления № 02553 от 06.07.2015

Организация-изготовитель: **ЗАО «Завод Минплита»**
Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита» (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО «Изотек Восток»**
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: **Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, марок МП-75; МП-100; МП(МС)-75; МП(МС)100; МП(ХНС)-75; МП(ХНС)100**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия.**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, акт отбора, протокол, ГОСТ 21880-2011, этикетка, доверенность, учредительные документы, договор**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой прошивные маты из минеральной ваты на синтетическом связующем или без него, с обкладкой или без неё.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №257/257-ВГ-15-07 от 02.07.2015 г.**

№064930

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	1 балл	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м,	не более 5,2	15,0
Аммиак, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м3, не более	менее 0,01*	0,50
Формальдегид, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	96,6	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.
Ограничений при использовании не требуется.
* - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: **Для тепло- и звукоизоляции строительных ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, для промышленного, технического и энергетического оборудования, резервуаров для хранения горячей и холодной воды, нефти, нефтепродуктов, химических веществ, а также трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения, технологических трубопроводов всех отраслей промышленности при температуре изолируемой поверхности от минус 180 °С до плюс 700 °С**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые).Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, марок МП-75; МП-100; МП(МС)-75; МП(МС)100; МП(ХНС)-75; МП(ХНС)100**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись Сафонкина С.Г.
Иваненко А.В.
Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Эксперт (эксперты) **Васильева Г. В.**