ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002605.07.15 Дата 16. 07. 2015 г.

На основании заявления № 02575 от 07.07.2015

Организация-изготовитель: **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО «Изотек Восток»**
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: **Изделия теплоизоляционные (маты) из стеклянного волокна, т.м. ISOTEC: Мат, Мат-АЛ, Мат-Т, Мат-Лайт, Мат-Лайт-АЛ, Мат-Лайт-Т, Флекс, Флекс-АЛ**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5763-001-11692449-2012" Изделия теплоизоляционные (маты) из стеклянного волокна"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, акт отбора, протокол, ТУ 5763-001-11692449-2012, этикетка, доверенность, учредительные документы, договор**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция изготовлена из стеклянного волокна на полимерном связующем с покрытием или без него.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №258/258-ВГ-15-07 от 02.07.2015 г.**

№065022

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	1 балл	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м,	не более 5,2	15,0
Аммиак, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м3, не более	менее 0,01*	0,50
Формальдегид, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м3, не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	96,6	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.
Ограничений при использовании не требуется.
* - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: **Для использования в качестве тепло- и звукоизоляции резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов, газоходов, воздуховодов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые).Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Изделия теплоизоляционные (маты) из стеклянного волокна, т.м. ISOTEC: Мат, Мат-АЛ, Мат-Т, Мат-Лайт, Мат-Лайт-АЛ, Мат-Лайт-Т, Флекс, Флекс-АЛ**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись Сафонкина С.Г.
Иваненко А.В.
Ф. И. О.

Заведующий отделом профилактической токсикологии Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты) Скворцова Е.Л.
Васильева Г. В.
Скворцова Е.Л.