РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.В.00070**

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0001864

Общество с ограниченной ответственностью «Изотек Восток»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, район Егорьевский, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60, ОГРН: 1127747058999,
тел.: +7 495 775 1510, факс: +7 495 775 1511

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60, ОГРН: 1025001466379,
тел.: +7 495 775 1510, факс: +7 495 775 1511

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна,
под торговой маркой Isotec,
ТУ 5763-001-11692449-2012, ТУ 5763-002-11692449-2012
(см.Приложение № 0005002)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести - Г1; группа воспламеняемости В1 (при испытаниях на негорючем основании); группа дымообразующей способности Д1; группа токсичности продуктов горения Т1
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 11731 от 05.02.2013, № 11732 от 05.02.2013
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле
№ 12799/1 12799/2 10429/1/ 10429/2/ 10429/3/ 10850/1/ 10850/2/ 11838/ 11324/ 12457-ИК 2014 от 11.09.2014
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5763-001-11692449-2012 «Изделия теплоизоляционные (маты) из стеклянного волокна»,
ТУ 5763-002-11692449-2012 «Изделия теплоизоляционные (плиты) из стеклянного волокна»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2015 по 12.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ А.Н. Стрекалёв
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ Т.Н. Егорова
подпись — инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЧС13.В.00070

(обязательная сертификация)

№ 0005002

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИЯ: Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна, под торговой маркой Isotec, марок: Изделия теплоизоляционные (маты) из стеклянного волокна, ТУ 5763-001-11692449-2012: Мат-АЛ (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 5,5±0,5%, плотность 30±10% кг/м³, 24±10% кг/м³, 22±10% кг/м³), Мат-Лайт-АЛ (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 5,0±0,5%, плотность 13±10% кг/м³, 12±10% кг/м³), Мат-Лайт-Т (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 5,0±0,5%, плотность 13±10% кг/м³, 12±10% кг/м³), Флекс-АЛ (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 4,5±0,5%, плотность 11±10% кг/м³); Изделия теплоизоляционные (плиты) из стеклянного волокна, ТУ-5763-002-11692449-2012: Плита для резервуаров ГВ40-Т (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 4,0±0,5%, плотность от 33 до 44 кг/м³), Плита для промышленности Г40-Т (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 4,0±0,5%, плотность от 33 до 44 кг/м³), Вент плита-Т (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 7,0±0,5%, плотность от 45 до 55 кг/м³ , от 36 до 44 кг/м³)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Н. Егорова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru